

Certifikat

SC0313-14

Nedanstående produkt och tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Brand/brandgasspjäll Hagab INTACT

Innehavare

Hagab Industri AB, Box 135, 562 02 Taberg.
Tel: 036-36 30 90. Fax: 036-36 30 99.
Organisationsnummer: 556260-5963.
E-post: info@hagab.com , Hemsida: www.hagab.com

Produkt

Motordrivet, cirkulärt brand-/brandgasspjäll INTACT av stål med isolerat spjällblad och chassi. Aktivering sker via värme- och/eller rökdetektor. Dimension \varnothing 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 och 630 mm. Spjället skall anslutas till övervakningssystem Hagab SEHA eller likvärdigt. Funktionstester skall ske minst en gång var 48:e timme.

Avsedd användning

Brandspjäll anslutet till övervakningssystem avsett att förhindra brand-och brandgasspridning i ventilationssystem vilka genombryter brandavskiljande väggar och bjälklag.

Handelsnamn

INTACT

Godkännande

Produkten har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

2) Drift- och skötselinstruktioner m.m.	2:51
2) Brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem	2:52
2) Dokumentation avseende drift och skötsel	5:12
1) Brandteknisk klass EI 60 (ve i↔o) S enligt EN 13501-3	5:231
1) Brandteknisk klass EI 60 (ho i↔o) S enligt EN 13501-3	5:231
2) Ventilationstekniskt brandskydd avseende spjäll	5:2551
2) Luftbehandlingsinstallationer, Brandteknisk klass se ovan	5:533
2) Hygien, hälsa och miljö- material	6:11
2) Hygien, hälsa och miljö- mikroorganismer	6:24
2) Täthet	6:255
luftläckage spjällblad klass 3, enligt EN 1751.	
luftläckage spjällhus klass C, enligt EN 1751.	

- 1) Egenskap verifierad enligt BBR genom CE-märkning enligt SS-EN 15650.
- 2) Egenskap verifierad enligt BBR genom produktcertifiering enligt certifieringsregel CR 032.

Tillhörande handlingar

INTACT Brand-/ Brandgasspjäll, 3 sidor, daterad 2015.

Kontroll

Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2006-01-17 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-99-0055. Kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe: Hagab Industri AB, Taberg.

Märkning

Projekteringsanvisningar och monteringsanvisningar skall märkas med följande information.

Innehavare/Tillverkningsställe

P-märke

Certifieringsorgan

Produktens typbeteckning

Certifikatets nummer

Brandtekniska egenskaper

Brandtekniska egenskaper

Löpande tillverkningsnummer

Kontrollorgan

Hagab Industri AB, Taberg



SP Certifiering

INTACT

SC0313-14

EI 60 (ve i↔o) S

EI 60 (ho i↔o) S

nr

SP

Bedömningsunderlag

Hagab Industri AB, Prestandadeklaration, Brand-/Brandgasspjäll INTACT.

EG-intyg om överensstämmelse Nr. 0402-CPR-SC1119-11.

Ritningar enligt klassifikationsrapport för 0402-CPR-SC1119-11.

Rapport PX24640A från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Kommentarer

Monteringsanvisningar skall medfölja varje spjäll som levereras.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2020-04-26.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Johan Åkesson

Ingvar Pettersson