









STYRGUIDE

Styrenhet	Max antal spjäll 2)	Evakueringsspjäll	Rökdetektorgrupper 3)	Kommunikation	Nätverk (RS485)	Styrning av brandgas-fläkt	Realtids-klocka
 SEHA-M2	4 (2 grupper) 132 st via slavenhet SEHA-SLU/SLV 516 st via slavenhet SEHA-SLV4.	132 st via slavenhet SEHA-SLU/SLV. Ingår i totalantalet spjäll. 516 st via slavenhet SEHA-SLV4. Ingår i totalantalet spjäll.	2, 66 st om SEHA-SLV används. 130 st om SEHA-SLV4 används.	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest.	Ja	Ja	Ja
 SEHA-T8*	16	(8 grupper)	0	0	Nej	Nej	Nej
 SEHA-COM	64 st via slavenhet SEHA-SLQ/SLR. 128 st via slavenhet SEHA-SLV4. 128 st via slavenhet SEHA-SLU/SLV.	128 st via slavenheter SEHA-SLV4. Ingår i totalantalet spjäll, 128 st via slavenheter SEHA-SLU/V. Ingår i totalantalet spjäll	64 st om SEHA-SLV används. 32 rökdetektorgrupper om man använder SEHA-SLV4.	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest.	Ja	Ja	Ja
 SEHA-SLV	4 (2 grupper)	4 vid parallellkoppling. Ingår i totalantalet spjäll.	2	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest. 1)	Ja. Styrts av SEHA-COM eller SEHA-M2.	Nej	Nej
 SEHA-SLU	4 (2 grupper)	4 vid parallellkoppling. Ingår i totalantalet spjäll.	0	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest. 1)	Ja. Styrts av SEHA-COM eller SEHA-M2.	Nej	Nej
 SEHA-SLV4	16 (8 grupper)	16 (8 grupper). Ingår i totalantalet spjäll.	4	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest. 1)	Ja. Styrts av SEHA-COM eller SEHA-M2.	Nej	Nej
 SEHA-SLQ/R	2 (2 grupper)	Finns ej	2 st. Endast SEHA-SLR.	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest. 1)	Ja. Styrts av SEHA-COM.	Nej	Nej
 SEHA-RD	-	-	16	MODBUS kommunikation mellan centralenhet och överordnat fastighetssystem. Aktiv styrning av spjälltest. 1)	Ja. Styrts av SEHA-COM.	Nej	Nej

1) Endast i kombination med SEHA-M2 alternativt SEHA-COM.

2) Avser alla spjäll med brandfunktion.

3) Max 5-6 rökdetektorer per grupp rekommenderas.

* Tilläggsenhet till SEHA-M2